

ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 2852-CPR-0170

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SEL 1 SEV/4S AA (2852-CPR-0170)

Numero di tipo/lotto/serie/codici di vendita
55305 SEL 1 SEV 4S AA V230AC GY

Uso previsto del prodotto da costruzione: segnalazione acustica incendio secondo le norme EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006

Nome e indirizzo del fabbricante: SIRENA S.p.A., C.so Moncenisio 5, 10090 Rosta (TO)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011: SISTEMA 1

Norme armonizzate: EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006 *

Organismo notificato di certificazione del prodotto: QUALILAB / Italia 2852

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Segnalazione acustica incendio	<p style="text-align: center;">Sounders parameters / Parametri sirene</p> <p>Type A (indoor use) Tones: Suono 1: INTERMITTENTE 490 Hz (0,5 s) / 0 Hz (1 s) Suono 2: BITONALE 490 Hz (0,5 s) / 610 Hz (0,5 s) Suono 3: CONTINUO 610 Hz Suono 4: Sweep 2450 Hz / 2850 Hz / 2450 Hz (ciclo 0,5 s) Suono 5: Sweep 1200 Hz - 500 Hz / 2450 Hz (ciclo 1 s) Suono 6: Bitonale 554 Hz (0,1 s) - 440 Hz (0,4 s) Suono 7: Suono normato UNI 11744 di Preallarme, INTERMITTENTE 800-970 Hz Suono 8: Suono normato UNI 11744 di Evacuazione, CONTINUO 970 Hz</p> <p>Tali suoni rientrano nel livello sonoro previsto nel range min 65dB / max 120dB</p>	EN 54-3 *
Campo di applicazione	Type A (indoor use)	EN 54-3 *

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: istruzioni di installazione e utilizzo fornite con ogni prodotto, fascicolo tecnico, pagina web e/o del catalogo

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
SALOMONE FABIO Direttore Generale
Rosta, 03/10/2025


Fabio Salomone
Direttore Generale



ANNEX III
DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 2852-CPR-0170

Unique identification code of the product-type: SEL 1 SEV/4S AA (2852-CPR-0170)

Type/batch/series/part numbers
55305 SEL 1 SEV 4S AA V230AC GY

Intended use of the construction product: acoustic fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings according to EN 54-3: 2001 standards, EN 54-3: 2001 / A1: 2002, EN 54-3: 2001 / A2: 2006

Name and address of the manufacturer: SIRENA S.p.A., C.so Moncenisio 5, 10090 Rosta (TO)

System for assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as referred to in Annex V of REGULATION (EU) No 305/2011: SYSTEM 1

Harmonized standards: EN 54-3: 2001, EN 54-3: 2001 / A1: 2002, EN 54-3: 2001 / A2: 2006 *

Notified Body of the product certification: QUALILAB / Italy 2852

Declared performances:

Essential features	Performance	Harmonised technical specification
Fire acoustic warning	<p style="text-align: center;">Sounders parameters / Parametri sirene</p> <p>Type A (indoor use) Tones: Suono 1: INTERMITTENTE 490 Hz (0,5 s) / 0 Hz (1 s) Suono 2: BITONALE 490 Hz (0,5 s) / 610 Hz (0,5 s) Suono 3: CONTINUO 610 Hz Suono 4: Sweep 2450 Hz / 2850 Hz / 2450 Hz (ciclo 0,5 s) Suono 5: Sweep 1200 Hz - 500 Hz / 2450 Hz (ciclo 1 s) Suono 6: Bitonale 554 Hz (0,1 s) - 440 Hz (0,4 s) Suono 7: Suono normato UNI 11744 di Preallarme, INTERMITTENTE 800-970 Hz Suono 8: Suono normato UNI 11744 di Evacuazione, CONTINUO 970 Hz</p> <p>These sounds fall within the expected sound level in the range min 65dB / max 120dB</p>	EN 54-3 *
Application field	Type A (indoor use)	EN 54-3 *

Appropriate technical documentation and / or specific technical documentation: installation and use instructions supplied with each item, technical folder, web site and/or catalogue

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This disclaimer is issued in accordance with regulation (EU) no. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

SALOMONE FABIO General Manager
Rosta, 03/10/2025


Fabio Salomone
Direttore Generale

